

Verificare rapidă



Căile și ieșirile de evacuare sunt libere și accesibile?

☐ ☐

Planul de evacuare este afișat vizibil și actualizat?

☐ ☐

Angajații știu cum să acționeze în caz de urgență?

☐ ☐

Accesul pentru autospecialele de intervenție este liber?

☐ ☐

Ați verificat recent sistemele și echipamentele de siguranță?

☐ ☐

RECOMANDĂRI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR pentru cluburi de noapte



Cele mai grave incendii din cluburi de noapte din istorie

16.03.2025 **Club Pulse**, Macedonia de Nord , **59 de decedați**.

30.10.2015 **Club Colectiv**, România, **64 de decedați**.

27.01.2013 **Club KISS**, Brazilia, **242 de decedați**.

05.12.2009 **Club Lane Horse**, Rusia, **154 de decedați**.

30.12.2004 **Club República Cromañón**, Argentina, **194 de decedați**.

20.02.2003 **Club The Station**, SUA, **100 de decedați**.

25.12.2000 **Discotecă**, China, **309 de decedați**.

18.03.1996 **Ozone Disco Club**, Filipine, **160 de decedați**.

28.05.1977 **Beverly Hills Supper Club**, SUA, **165 de decedați**.

01.11.1970 **Club Cinq-Sept**, Franța, **146 de decedați**.

Asigurați-vă că obiectivul Dumneavoastră este pregătit !




**Inspectoratul General
pentru
Situații de Urgență**



112

Ce trebuie să asigurați ?



PLANUL DE EVACUARE afișat vizibil și actualizat;



CĂI și IEȘIRI DE EVACUARE libere și marcate corespunzător;



FUNCȚIONALITATEA permanentă a sistemului automat de semnalizare/avertizare în caz de incendiu;



STINGĂTOARE funcționale, amplasate în locuri vizibile și ușor accesibile;



ACCES liber pentru autospecialele de intervenție și către sursele de alimentare cu apă interioare și exterioare.

Siguranța nu încurcă distracția – o protejează!

Măsuri organizaționale :

DESEMNAREA persoanei responsabile pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor;

INSTRUIREA PERSONALULUI privind prevenirea incendiilor și modul de acțiune în caz de situații de urgență;

EFFECTUAREA periodică a exercițiilor de evacuare;

INERZICEREA utilizării focului deschis și a articolelor pirotehnice în încăperi.



În conformitate cu prevederile art. 11 al Legii nr. 267/1994, factorii de decizie și/sau persoanele care exercită folosința obiectivului sunt obligate să asigure îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor și regimului de protecție împotriva incendiilor.